

福島第一原子力発電所 3号機のプルサーマルに係る状況について

福島第一原子力発電所

◆主なイベント

- ・ 8 / 6 (金) 3号機におけるプルサーマル運転に関わる福島県の実地説明
- ・ 8 / 21 (土) MOX燃料の装荷
- ・ 8 / 21 (土) 福島県プロジェクトチームによる状況確認 (MOX燃料装荷の確認)
- ・ 9 / 3 (金) 福島県プロジェクトチームによる状況確認 (制御棒駆動水圧系機能検査の確認)
- ・ 9 / 17 (金) 定期検査実施状況の確認結果の文書受領
- ・ 9 / 17 (金), 9 / 18 (土) 福島県プロジェクトチームによる状況確認 (原子炉起動操作の確認)
- ・ 9 / 18 (土) 10 : 20 制御棒引抜き開始
- ・ 9 / 18 (土) 13 : 20 原子炉初臨界到達
- ・ 9 / 21 (火) 23 : 00 主タービンの起動
- ・ 9 / 23 (木) 7 : 46 発電開始 (最終並列)
- ・ 9 / 23 (木) 14 : 31 原子炉熱出力 30%到達
- ・ 9 / 27 (月) 20 : 00 定格電気出力到達 (最終)
- ・ 9 / 30 (木) 13 : 30 定格熱出力運転開始
- ・ 10 / 7 (木) 高圧注水系機能検査
福島県プロジェクトチームによる状況確認 (高圧注水系機能検査の確認)
- ・ 10 / 26 (火) ; 予定 総合負荷性能検査 (定検終了)

◆起動実績

