

# プラント状況確認結果(平成25年6月4日～6月11日)

平成25年 6月 11日  
福島県原子力安全対策課

○ 平成25年6月4日～6月11日12時までの期間に、東京電力から福島第一原子力発電所1～4号機のプラント状況に関する報告内容について、県が確認した結果は次のとおりです。

⇒ この期間において、不具合等の連絡は特にありませんでした。

4月5日に発生した地下貯水槽からの汚染水漏えい事象の経過の詳細と現況については、[こちら](#)をご参照ください。

## (1) プラント状況(6月11日午前5時)

| 場所                         | 目的     | 監視項目   | 1号機                   | 2号機                  | 3号機                  | 4号機 <sup>※2</sup> |
|----------------------------|--------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 原子炉 <sup>※1</sup><br>(核燃料) | 冷却     | 注水量<br>(m <sup>3</sup> /h)                           | 4.3                   | 5.5                  | 5.3                  | —                 |
|                            |        | 圧力容器<br>下部温度(°C)                                     | <a href="#">26.1</a>  | <a href="#">38.8</a> | <a href="#">37.0</a> | —                 |
|                            | 未臨界確認  | キセノン135濃度 <sup>※3</sup><br>(Bq/cm <sup>3</sup> )(A系) | 1.44×10 <sup>-3</sup> | 検出限界未満               | 検出限界未満               | —                 |
| 圧力容器                       | 水素爆発防止 | 窒素充填   | 充填中                   | 充填中                  | 充填中                  | —                 |
| 格納容器                       |        | 水素濃度<br>(A系)(体積%)                                    | 0.01                  | 0.06                 | 0.12                 | —                 |
| 使用済燃料<br>プール               | 冷却     | 水温(°C)   | 25.0                  | 25.3                 | 21.2                 | 29                |

※1 直近データのみ記載。詳細は[東京電力のページ](#)を御覧下さい。

※2 4号機は原子炉に燃料が入っていないため空欄。

※3 保安規定に定める制限値は、1 Bq/cm<sup>3</sup>以下である。

## (2) 発電所敷地境界におけるモニタリングポストの測定結果(6月11日午前10時)

最小 1.8(MP-6)～最大 6.4(MP-3) マイクロシーベルト/時 →[計測地点の地図](#)

## (3) 発電所専用港内の海水中セシウム137濃度の測定結果(6月10日採取分)

最小 検出限界未満(物揚場前、4号機スクリーン(シルトフェンス内側・外側))～最大 20(3号機スクリーン(シルトフェンス内側)) Bq/l

## (4) 発電所専用港外(沿岸)の海水中セシウム137濃度の測定結果(6月10日採取分)

5,6号機放水口北側に30m: 検出限界未満

1～4号機放水口から南側に1.3km: 検出限界未満 ※検出限界値は約1.3 Bq/l

## (5) 発電所敷地内の大気中セシウム137濃度の測定結果(6月10日採取分)

西門: 検出限界未満 ※検出限界値は約1×10<sup>-7</sup> Bq/cm<sup>3</sup>

## (6) 1～6号機タービン建屋付近のサブドレン水中セシウム137濃度の測定結果(6月10日採取分)

最小 検出限界未満(3,4号機)～最大 0.29(2号機) Bq/cm<sup>3</sup> ※検出限界値は約0.02 Bq/cm<sup>3</sup>

### 【参考事項】

6月4日 17時33分頃、発電所周辺市町村で「震度4」となる地震が発生しましたが、設備の異常、

モニタリング指示値の有意な変動はありませんでした。

6月5日

12時15分頃、地下貯水槽No. 6から汚染水を移送しているG6エリアにあるタンクNo. 9において、タンク継ぎ目部より漏えいを確認した。空タンクNo. 8との連絡弁を開き、タンクNo. 9の水位を下げることで漏えいは停止しました。

(問い合わせ 024-521-1917)