

当初・変更

工事執行機関60110 企業局いわき事業所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年6月6日
工事番号	23-60110-0012	工事名	大剣ポンプ場液体抵抗器OH工事	着工	令和5年6月6日
入札執行年月日	令和5年6月1日	発注種別	電気設備工事	完成	令和6年3月25日
審議番号	公所	本庁			
路線・河川名	磐城工業用水道			予定価格	28,303,000
工事箇所	いわき市泉町下川字大剣地内			最低制限価格	-
				調査基準価格	-
工事概要	液体抵抗器（2台）点検整備工事一式			(予定価格に占める法定 福利費概算額)	456,484

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003543 東芝インフラシステムズ(株) 東北支社	宮城県仙台市青葉区本町二丁目1番29号		
	(1) 24,000,000 (3)	(2) (4)	26,400,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 23 - 60110 - 0012
- (2) 工事名 大剣ポンプ場液体抵抗器 OH 工事
- (3) 工水名 磐城工業用水道
- (4) 箇所 いわき市泉町下川字大剣地内
- (5) 概要 液体抵抗器 (2台) 点検整備工事一式

2 随意契約の理由

本工事は、整備点検計画に基づき、大剣ポンプ場主ポンプの関連機器である液体抵抗器をオーバーホール、部品交換、試運転調整するものである。

当該液体抵抗器は、大剣ポンプ場主ポンプ専用の特注品であるため、オーバーホールや試運転調整を実施するためには当該製造者の特殊な技術力が必要であることから、他の業者では工事を実施できない。

このことは、地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2 号「不動産の買入又は借入(中略)、その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当することから、随意契約としたい。

3 単独随意契約の相手方

東芝インフラシステムズ株式会社東北支社は、対象機器製造者のメンテナンス部門を担当しており、製造者独自の技術力が必要で、他の業者では工事を実施できないことから、企業局財務規定施行通達第 218 条 1 項 (2) に定める「契約の内容又は性質上、2 人以上の者から見積書を徴し、…ことが困難又は不適當であるとき。」に該当することから、東芝インフラシステムズ株式会社東北支社を見積相手方として単独随意契約をすることとしたい。