

当初・変更

工事執行機関 60110 企業局いわき事業所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和6年4月1日
工事番号	24-60110-0007	工事名	濃縮槽汚泥界面計外更新工事	着工	令和6年4月1日
入札執行年月日	令和6年3月27日	発注種別	04 電気設備工事	完成	令和7年3月25日
審議番号	公所		本庁		
路線・河川名	磐城工業用水道		予定価格	25,956,700	
工事箇所	いわき市泉町字小山地内		最低制限価格	-	
			調査基準価格	-	
工事概要	泉浄水場濃縮槽汚泥界面計外更新工事一式		(予定価格に占める法定福利費概算額)	147,754	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
10000531 東芝インフラシステムズ(株) 東北支社	宮城県仙台市青葉区本町二丁目1番29号		
	(1) 23,000,000 (3)	(2) (4)	25,300,000
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- | | |
|----------|---------------------------|
| (1) 工事番号 | 2 4 - 6 0 1 1 0 - 0 0 0 7 |
| (2) 工事名 | 濃縮槽汚泥界面計外更新工事 |
| (3) 工水名 | 磐城工業用水道 |
| (4) 工事箇所 | いわき市泉町字小山地内 |
| (5) 概要 | 泉浄水場濃縮槽汚泥界面計外更新工事一式 |

2 随意契約の理由

本工事は、泉浄水場の濃縮槽に設置の汚泥界面計が経年劣化により故障していることで、濃縮槽の正確な汚泥量が計測できない状態となっており、汚泥量の適時把握や天日乾燥床への汚泥移送計画に支障があることから更新を行うものである。

対象となる機器は、株式会社東芝が製造したもので、汚泥処理装置全体を独自のシステムとして開発している特殊な計装設備の一部であり、他の者に対し詳細が公開されていないため、機器更新や試験調整を実施できるのは製造者に限られる。

このことは、地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2 号「不動産の買入又は借入(中略)、その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当することから、随意契約としたい。

3 単独随意契約の相手方

東芝インフラシステムズ株式会社東北支社は、対象機器製造者のメンテナンス部門を担当しており、企業局財務規定施行通達第 218 条 1 項 (2) に定める「契約の内容又は性質上、2 人以上の者から見積書を徴し、…ことが困難又は不適當であるとき。」に該当することから、東芝インフラシステムズ株式会社東北支社を見積相手方として単独随意契約をすることとしたい。