

申し入れ事項

1 情報公開の徹底について

これまでも繰り返し申し上げてきたが、情報公開の徹底、県民に丁寧に説明することを確実に行うこと。
また、組織強化を徹底すること。

2 2号機原子炉建屋大物搬入口屋上部の高濃度の放射性物質を含む雨水がK排水路から港湾外へ流出していたことについて

汚染源の除去を確実に行うとともに、仮設ポンプでやるとして、いる付け替えについては、前倒しを含めて着実に実施すること。
また、降雨時の体制についても強化すること。

3 B・C排水路から放射性物質を含む水が港湾内へ流出したことについて

引き続き、原因調査をしっかりと行うとともに、ゲートの電動化、遠隔化については、確実にを行うこと。
また、閉止中の排水管理についても設備管理体制を強化して、しっかり対応すること。

4 構内の排水路等全般について

フェーシングすれば雨水の量が増えるといった面やA排水路の件も含めて全体の排水路の具体的な調査計画を示すこと。
また、各排水路、全体の枝排水路等の汚染源の調査、除去を含めた管理計画を早期に策定して、計画的に取り組むこと。

措置要求に対する回答の中で、対策を実施するとしたものについては、確実に取り組むこと。

また、今後検討するとしたものについては、早急に検討を進め、検討状況を含め、随時報告すること。

また、3月16日に汚染水の処理見通しの説明を受けた際に、申し入れをしているところであるが、改めて申し上げる。

多核種除去設備により、汚染水を全量処理するまでの具体的かつ定量的なスケジュールを早期に示すこと。