

国・県等が主催する主な廃炉・汚染水関係会議の議題等について

(平成28年11月30日～平成29年1月31日)

| 主催 | 会議名 | 議題 | |
|--------|---------------------------|------------------------------|---|
| 原子力規制庁 | 特定原子力施設監視・評価検討会 | 第49回 (12.26開催) | 1 建屋滞留水における放射性物質低減 2 フランジ型タンクの運用 3 陸側遮水壁の現状 |
| | | 第50回 (1.27開催) | 1 建屋滞留水における放射性物質低減 2 地下水流入対策の現状 3 護岸付近の地下水のモニタリング状況 |
| 経済産業省 | 廃炉・汚染水対策現地調整会議 | 第37回 (1.17開催) | 1 発電所内のモニタリング状況等 2 福島第一原子力発電所の敷地境界外に影響を与えるリスク総点検に関わる対応状況 3 福島第一原子力発電所 66kV 双葉線引留鉄構の一部損傷の対応状況 4 福島第一原子力発電所1～3号機原子炉注水量低減の進捗状況 5 ヒューマンエラーによる重要な安全確保設備の停止(2件)の原因と再発防止対策 6 福島第一原子力発電所における至近課題の進捗状況 7 現地調整会議で提示された課題への対応の検討状況 |
| | | 第2回 (12.16開催) | 1 委員からのヒアリング 2 地下水バイパスの運用目標 |
| 福島県 | 廃炉安全監視協議会 | 第10回 (12.20開催) | 1 原子炉注水停止及び使用済燃料プール冷却浄化系停止 2 福島県沖地震後の対応状況 |
| | | 第11回 (2F現地調査) (1.13開催) | 1 地震後の対応状況(3号機使用済燃料プール冷却停止、使用済燃料プール水漏れ公表遅れ) 2 不適合の是正措置状況(侵入監視機器の警報停止、不適切なケーブル敷設、送電線引留鉄構の保全計画に基づく点検未実施、労働安全衛生法に基づく届出不備) |
| | 廃炉安全監視協議会 労働者安全衛生対策部会 | 第3回 (12.7開催) | 労働環境改善の取組状況 |
| | | 第4回 (1.24開催) | 労働環境改善の取組状況 |
| | 廃炉安全監視協議会 環境モニタリング評価部会 | 第3回 (12.7開催) | 1 原子力発電所周辺環境放射能測定結果(平成28年度第2四半期報) 2 海域モニタリング |

(東京電力への申し入れ等について)

○福島第一原子力発電所のトラブルに関する申し入れ

- 1 実施日 平成 28 年 12 月 5 日 (月)
- 2 申入者 危機管理部長
- 3 相手方 東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー
増田 尚宏 プレジデント兼廃炉・汚染水対策最高責任者
- 4 申し入れ内容
 - ・ 3号機の原子炉注水系のポンプの停止について、速やかに原因を調査し、必要な対策を確実に講じること。特に、代替設備の速やかな起動及び人為的な操作ミスの再発防止対策を確実に講じること。
 - ・ 2号機・3号機の使用済燃料プールの冷却停止についても、速やかに原因を調査し、必要な対策を確実に講じるとともに、代替設備の速やかな起動及び人為的な操作ミスの再発防止対策を確実に講じること。
 - ・ これらの対策については、必要に応じて他の重要設備への水平展開を図ること。