

別表1 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ 確認結果

令和5年7月25日 8時55分 現在

		1号機		2号機		3号機		4号機	
原子炉注水状況		給水系	2.47 m ³ /h	給水系	0.00 m ³ /h	給水系	1.65 m ³ /h		
		CS系	1.42 m ³ /h	CS系	1.58 m ³ /h	CS系	2.18 m ³ /h		
原子炉圧力容器底部温度		vessel bottom head (TE-263-69L1)	27.0 °C						
		原子炉skirt joint上部 (TE-263-69H1)	25.3 °C	RPV温度 (TE-2-3-69R)	38.3 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)	30.6 °C		
		vessel down commer (TE-263-69G2)	26.5 °C	vessel wall above bottom head (TE-2-3-69H3)	34.3 °C	RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)	29.0 °C		
原子炉格納容器	容器内温度	HVH-12A return air (TE-1625A)	26.6 °C	return air drywell cooler (TE-16-114B)	34.6 °C	PCV温度 (TE-16-002)	28.1 °C		
		HVH-12A supply air (TE-1625F)	26.5 °C	supply air D/W cooler HVH2-16B (TE-16-114G#1)	34.5 °C	格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)	28.9 °C		
		容器圧力	(PT-1601-69) 0.07 kPa g	(PT-5-52A)	3.45 kPa g	(PT-5-52A)	0.47 kPa g		
窒素封入流量		RPV(圧力容器)	15.10 Nm ³ /h	RPV(圧力容器)	12.82 Nm ³ /h	RPV(圧力容器)	16.36 Nm ³ /h		
		PCV(格納容器) ※2	- Nm ³ /h	PCV(格納容器) ※2	- Nm ³ /h	PCV(格納容器) ※2	- Nm ³ /h		
原子炉格納容器	ガス管理システム排気流量		25.6 m ³ /h		15.03 m ³ /h		20.80 m ³ /h		
	水素濃度	A系	0.00 vol%	A系	0.00 vol%	A系	0.08 vol%		
		B系	0.00 vol%	B系	0.03 vol%	B系	0.08 vol%		
	放射能濃度 (Xe 135) ※1	A系: 指示値	1.65E-03 Bq/cm ³	A系: 指示値	ND Bq/cm ³	A系: 指示値	ND Bq/cm ³		
		検出限界値	5.05E-04 Bq/cm ³	検出限界値	1.2E-01 Bq/cm ³	検出限界値	1.9E-01 Bq/cm ³		
		B系: 指示値	9.60E-04 Bq/cm ³	B系: 指示値	ND Bq/cm ³	B系: 指示値	ND Bq/cm ³		
検出限界値		3.90E-04 Bq/cm ³	検出限界値	1.2E-01 Bq/cm ³	検出限界値	1.9E-01 Bq/cm ³			
使用済燃料プール水温度		(FPCポンプ入口温度)	33.5 °C		32.4 °C	(TI012-1) ※3	- °C	(XX-TE-015) ※3	- °C
FPCスキマサージタンク水位			3.23 m	(LT-19-10)	4.20 m		2.96 m	(LT-19-79)	66.94 ×100 mm
異常の有無		無		無		無		無	

※1 指示値が検出限界値未満の場合は「ND」と記載する。

※2 窒素封入停止中

※3 全燃料取り出し完了につき監視対象外