

別表1 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ 確認結果

令和6年9月9日 9時05分 現在

		1号機		2号機		3号機		4号機	
原子炉注水状況		給水系	1.88 m ³ /h	給水系	1.70 m ³ /h	給水系	1.97 m ³ /h		
		CS系	0.00 m ³ /h	CS系	0.00 m ³ /h	CS系	1.97 m ³ /h		
原子炉圧力容器底部温度		vessel bottom head (TE-263-69L1)	30.5 °C						
		原子炉skirt joint上部 (TE-263-69H1)	28.3 °C	RPV温度 (TE-2-3-69R)	40.5 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)	32.8 °C		
		vessel down commer (TE-263-69G2)	30.2 °C	vessel wall above bottom head (TE-2-3-69H3)	36.8 °C	RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)	32.8 °C		
原子炉格納容器	容器内温度	HVH-12A return air (TE-1625A)	30.1 °C	return air drywell cooler (TE-16-114B)	36.8 °C	PCV温度 (TE-16-002)	30.7 °C		
		HVH-12A supply air (TE-1625F)	30.1 °C	supply air D/W cooler HVH2-16B (TE-16-114G#1)	36.7 °C	格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)	31.6 °C		
	容器圧力	(PT-1601-69)	0.03 kPa g	(PT-5-52A)	0.62 kPa g	(PT-5-52A)	0.49 kPa g		
窒素封入流量		RPV(圧力容器)	15.14 Nm ³ /h	RPV(圧力容器)	13.02 Nm ³ /h	RPV(圧力容器)	12.88 Nm ³ /h		
		PCV(格納容器)※2	- Nm ³ /h	PCV(格納容器)※2	- Nm ³ /h	PCV(格納容器)※2	- Nm ³ /h		
原子炉格納容器	ガス管理システム排気流量		19.5 m ³ /h		14.82 m ³ /h		24.12 m ³ /h		
	水素濃度	A系	0.00 vol%	A系	0.05 vol%	A系	0.15 vol%		
		B系	0.00 vol%	B系	0.02 vol%	B系	0.15 vol%		
	放射能濃度 (Xe 135) ※1	A系: 指示値	1.52E-03 Bq/cm ³	A系: 指示値	ND Bq/cm ³	A系: 指示値	ND Bq/cm ³		
		検出限界値	4.78E-04 Bq/cm ³	検出限界値	1.2E-01 Bq/cm ³	検出限界値	1.9E-01 Bq/cm ³		
		B系: 指示値	1.67E-03 Bq/cm ³	B系: 指示値	ND Bq/cm ³	B系: 指示値	ND Bq/cm ³		
	検出限界値	3.24E-04 Bq/cm ³	検出限界値	1.2E-01 Bq/cm ³	検出限界値	1.8E-01 Bq/cm ³			
使用済燃料プール水温度		(FPCポンプ入口温度)	32.2 °C	※4	- °C	(TI012-1) ※3	- °C	(XX-TE-015)※3	- °C
FPCスキマサージタンク水位			3.41 m	(LT-19-10) ※4	- m		5.12 m	(LT-19-79)	66.99 ×100 mm
異常の有無		無		無		無		無	

※1 指示値が検出限界値未満の場合は「ND」と記載する。

※2 窒素封入停止中

※3 全燃料取り出し完了につき監視対象外

※4 2号機使用済燃料プール冷却系一次系ポンプ停止中