

一般廃棄物焼却施設における排ガス中の放射性物質濃度

市町村等	施設名称	排ガス 処理形式	測定日	測定内容	測定結果(Bq/m ³)		濃度限度に対する割合			検出下限値(Bq/m ³)	
					セシウム134	セシウム137	セシウム134 割合	セシウム137 割合	合計 (1を超えないこと)	セシウム134	セシウム137
福島市	あぶくまクリーンセンター	バグフィルター	2014/6/4	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				2.0	2.0
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				2.0	2.0
				合計							
				ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				2.0	2.0
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				2.0	2.0
				合計							
	あらかわクリーンセンター	バグフィルター	2014/7/1	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				2.0	2.0
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				2.0	2.0
				合計							
				ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				2.0	2.0
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				2.0	2.0
				合計							
伊達地方衛生処理組合	伊達地方衛生処理組合 清掃センター ごみ焼却施設	電気集じん機	2014/6/19	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				合計							
				ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				合計							
				ろ紙部(3号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				ドレン部(3号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				合計							
				ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
安達地方広域行政組合	もとみや クリーンセンター	バグフィルター	2014/6/16	ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				合計							
				ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				合計							
				ろ紙部(3号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
郡山市	富久山クリーンセンター	バグフィルター	2014/6/12	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				2.0	3.0
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				2.0	3.0
				合計							
			2014/6/11	ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				2.0	3.0
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				2.0	3.0
	河内クリーンセンター	バグフィルター	2014/6/9	合計							
				ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				2.0	3.0
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				2.0	3.0
				合計							
				ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				2.0	3.0
田村広域行政組合	田村東部環境センター	バグフィルター	2014/6/27	ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				2.0	3.0
				合計							
				ろ紙部	不検出	不検出				2.0	3.0
	田村西部環境センター	バグフィルター	2014/6/20	ドレン部	不検出	不検出				2.0	3.0
				合計							

市町村等	施設名称	排ガス 処理形式	測定日	測定内容	測定結果(Bq/m³)		濃度限度に対する割合			検出下限値(Bq/m³)	
					セシウム134	セシウム137	セシウム134 割合	セシウム137 割合	合計 (1を超えないこと)	セシウム134	セシウム137
須賀川地方 保健環境組合	須賀川地方 衛生センター	電気集じん機	2014/7/2	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.12	0.11
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.28	0.38
				合計							
				ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				0.14	0.12
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				0.35	0.37
				合計							
白河地方 広域市町村圏 整備組合	西白河地方 クリーンセンター	バグフィルター	2014/6/13	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				合計							
				ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				合計							
喜多方地方 広域市町村圏 組合	環境センター山都工場	バグフィルター	2014/6/18	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.15	0.16
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.50	0.47
				合計							
				ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				0.23	0.16
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				0.66	0.64
				合計							
会津若松地方 広域市町村圏 整備組合	環境センター	バグフィルター	2014/6/17	ろ紙部(3号炉)	不検出	不検出				0.17	0.14
				ドレン部(3号炉)	不検出	不検出				0.42	0.29
				合計							
南相馬市	クリーン原町センター	バグフィルター	2014/6/24	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.18	0.18
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.53	0.36
				合計							
				ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				0.22	0.13
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				0.50	0.62
				合計							
相馬方部 衛生組合	光陽クリーンセンター (1号炉・2号炉集合)	バグフィルター	2014/6/30	ろ紙部(1・2号炉)	不検出	不検出				0.26	0.28
				ドレン部(1・2号炉)	不検出	不検出				1.1	1.1
				合計							
双葉地方 広域市町村圏 組合	南部衛生センター	バグフィルター	2014/6/4	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.17	0.15
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.73	0.69
				合計							
				ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				0.19	0.16
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				0.63	0.70
				合計							
いわき市	北部清掃センター	バグフィルター	2014/6/5	ろ紙部	不検出	不検出				0.19	0.16
				ドレン部	不検出	不検出				0.43	0.42
				合計							
				ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.06	0.06
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.20	0.20
	南部清掃センター	バグフィルター	2014/6/27	合計							
				ろ紙部(3号炉)	不検出	不検出				0.07	0.10
				ドレン部(3号炉)	不検出	不検出				0.30	0.20
				合計							