

競争入札設計図書等に関する回答書

令和5年 3月24日

福島県教育委員会教育長

工事（委託業務）番号	第22-70011-0013号
工事（委託業務）名	双葉地区特別支援学校移転新築（機械）工事
質 問 事 項	
<p>1. M-21 WPU-1 給水ポンプユニットは屋内設置ですが耐塩害仕様となっております。 仕様にポンプベース（溶融亜鉛メッキ）となっておりますので、架台のみ溶融亜鉛メッキ（耐塩害仕様）でポンプ本体は標準品と解釈してよろしいでしょうか。</p> <p>2. M-61 ろ過設備機器表に AC-1 エアーコンプレッサと FSF-1 珪藻土投入装置がありますが、 内訳書及び別紙1 単価表には機器の記載がありません。 ろ過機に含んでいるものと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>3. M-107 アリーナ床下の冷媒管について、配管施工ルートは床下ピット内と考えてよろしいでしょうか。また、床下ピット内の場合、保温は必要になりますでしょうか。</p> <p>4. M-122 VHS・HS 制気口リスト備考欄に樹脂製とありますが、グリル部分のみではなく本体も樹脂製の製品を使用すると考えてよろしいでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 給水ポンプユニット本体についても、耐塩害仕様として設計しています。</p> <p>2. ろ過機器（WF-1）の単価に含まれております。</p> <p>3. 配管施工ルートについてはお見込みのとおりです。また、保温については長方形ダクトのみグラスウール（保温厚 25）にて施工することとしており、シルバーフレキダクトへの保温は不要としております。</p> <p>4. お見込みのとおりです。</p>	

7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。