

競争入札設計図書等に関する回答書

令和5年 7月 6日

福島県教育委員会教育長 大沼 博文

工事番号	第 23-70011-0007 号
工事名	安積中高一貫校整備（機械）工事
質 問 事 項	
<p>1 M-015 ダクト系統図から各階高が 4.0m に対しまして、M-014 換気計算書の天井高を確認した所、大半の居室天井高さが 4.0m 直天となっております。露出となる各設備の機器・器具・配管・ダクトにラッキング仕上や塗装指示が設計図及び設計書にも記載がございません。不要なものと考えて宜しいでしょうか。</p> <p>必要な場合は、仕上方法・対象設備範囲の分かる図面及び数量書のご指示をお願い致します。</p>	
<p>2 金抜き設計書の 1 ページ目、【総括情報表】 (10)週休二日補正・・・4週8休（受注者希望型）について 受注者希望型とありますが、4週8休の単価補正（週休二日補正）にて積算するということによろしいでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>1 ラッキング仕上や塗装は、不要としております。</p>	
<p>2 4週8休の補正率により単価を補正しております。</p>	