

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年10月29日

（工事執行権者） 福島県相双農林事務所長

工事番号	第24-36260-0253号
工事名	復興基盤総合整備0602工事
質 問 事 項	
ポンプ制御盤について 1. 特別仕様書で構造が前後面扉となっておりますが 設計図面で、岡和田、鳩内揚水機場共に前面扉の図面になっています。 見積もりは、設計図面(前面扉)を採用していると考えてよろしいでしょうか。 2. 鳩内揚水機場のポンプ制御盤図単線結線図（図面番号19）の ポンプ出力が7.5kWになっていますが5.5kWと考えるとよろしいでしょうか。	
回 答 事 項	
ポンプ制御盤について 1. ポンプ制御盤の見積もり単価は、岡和田揚水機場、鳩内揚水機場共に、前後面扉の 単価を採用しています。 なお、図面番号11（岡和田揚水機場 ポンプ盤外形図）、図面番号18（鳩内揚水機場 ポンプ盤外形図）を修正しました。修正後の図面（zumen.pdf）について、電子閲覧シ ステムに掲載しておりますので、ご確認ください。 2. 鳩内揚水機場のポンプ出力は、5.5kwで設計しています。 なお、図面番号19（鳩内揚水機場 単線結線図）を修正しました。修正後の図面 （zumen.pdf）について、電子閲覧システムに掲載しておりますので、ご確認ください。	