

	1	2	3	4	5	6	7	8
対象施設	東分庁舎	知事公館・公舎	舟場町分館	自治会館	伊達合同庁舎	二本松合同庁舎	郡山合同庁舎	三春合同庁舎
業種及び用途	事務所	事務所・住居	事務所	事務所	事務所	事務所	事務所	事務所
供給電気方式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式
供給電圧(標準電圧)	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V
計量電圧(標準電圧)	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V
標準周波数	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
受電方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式
蓄熱式負荷設備等の有無								
蓄熱式負荷設備の有無	無	無	無	無	無	無	無	無
非常用自家発電設備の有無	無	無	無	有	有	有	有	有
太陽光発電設備の有無	無	無	無	無	無	無	無	無
その他				R7年度受変電設備改修 工事予定				

	9	10	11	12	13	14	15	16
対象施設	白河合同庁舎	棚倉合同庁舎	会津若松合同庁舎	喜多方合同庁舎	南会津合同庁舎	南相馬合同庁舎	富岡合同庁舎	いわき合同庁舎
業種及び用途	事務所	事務所	事務所	事務所	事務所	事務所	事務所	事務所
供給電気方式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式
供給電圧(標準電圧)	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V
計量電圧(標準電圧)	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V
標準周波数	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
受電方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式
蓄熱式負荷設備等の有無								
蓄熱式負荷設備の有無	無	無	無	無	無	無	無	無
非常用自家発電設備の有無	有	有	有	有	有	有	有	有
太陽光発電設備の有無	有	無	無	無	有	有	無	無
その他				R7年度照明設備改修工事予定	R7年度受変電設備改修工事、照明設備改修工事、電気自動車充電設備整備工事予定	R7年度電気自動車充電設備整備工事予定		R7年度照明設備改修工事予定

## 契約電力及び予定使用電力量

※直近2年間の実績値から算定して予定値としているものであり、この値を上回り、又は下回ることがある。

	対象施設	用途	契約電力	予定使用電力量(kWh)												合計
				令和7年 3月	令和7年 4月	令和7年 5月	令和7年 6月	令和7年 7月	令和7年 8月	令和7年 9月	令和7年 10月	令和7年 11月	令和7年 12月	令和8年 1月	令和8年 2月	
1	東分庁舎	事務所	17(kW)	2,600	2,000	1,700	1,500	1,600	1,600	1,400	1,800	2,400	3,700	4,100	3,200	27,600
2	知事公館・公舎	事務所	40(kW)	10,500	9,000	5,900	4,200	6,800	9,300	6,300	5,600	8,700	11,300	11,400	10,400	99,400
3	舟場町分館	事務所	43(kW)	5,800	3,500	2,600	3,400	4,600	5,000	3,900	2,600	4,200	5,900	6,200	6,200	53,900
4	自治会館	事務所	308(kW)	50,600	26,800	25,600	42,700	64,500	68,000	52,200	25,700	35,600	49,800	49,800	47,500	538,800
5	伊達合同庁舎	事務所	78(kW)	11,700	4,400	4,200	5,800	9,400	10,100	6,600	4,700	9,100	12,600	12,700	12,200	103,500
6	二本松合同庁舎	事務所	78(kW)	12,100	6,200	5,300	6,500	9,300	10,500	7,800	5,700	8,200	14,500	16,000	14,500	116,600
7	郡山合同庁舎	事務所	204(kW)	34,000	26,000	24,500	28,500	38,700	43,200	32,100	25,000	27,900	35,700	37,100	34,100	386,800
8	三春合同庁舎	事務所	56(kW)	9,700	7,000	6,000	6,000	6,900	7,500	6,300	6,000	7,100	9,900	11,100	10,100	93,600
9	白河合同庁舎	事務所	157(kW)	26,100	23,400	22,100	25,600	30,600	33,200	27,800	23,500	25,000	29,800	31,200	28,300	326,600
10	棚倉合同庁舎	事務所	30(kW)	6,300	4,600	4,500	5,000	6,700	6,800	5,500	4,600	4,800	6,000	6,100	5,900	66,800
11	会津若松合同庁舎	事務所	302(kW)	50,600	28,300	25,400	28,800	35,800	41,500	33,300	26,600	35,500	55,000	63,600	57,100	481,500
12	喜多方合同庁舎	事務所	56(kW)	17,500	13,700	13,100	14,100	16,200	19,400	17,200	14,100	14,700	17,900	18,300	17,100	193,300
13	南会津合同庁舎	事務所	223(kW)	29,700	19,700	15,700	17,000	20,500	22,300	18,200	17,600	24,300	32,300	37,100	32,800	287,200
14	南相馬合同庁舎	事務所	309(kW)	49,600	31,100	26,000	30,700	38,900	45,100	35,900	27,500	32,000	52,800	58,400	55,600	483,600
15	富岡合同庁舎	事務所	62(kW)	12,000	8,200	6,800	7,500	9,300	10,900	8,700	7,000	8,100	11,900	13,300	13,100	116,800
16	いわき合同庁舎	事務所	463(kW)	53,200	38,600	34,300	41,600	51,600	57,100	45,500	32,800	36,500	55,600	59,600	56,400	562,800
														17施設合計	3,938,800	

## 1 令和4年度実績

対象施設	令和4年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1 東分庁舎	使用量 (kWh)	2,179	1,683	1,641	1,591	1,599	1,497	2,077	2,629	4,237	4,482	3,697	2,689	30,001
	当月DM常時(kw)	10	8	8	10	9	8	10	14	15	14	13	11	
2 知事公館・公舎	使用量 (kWh)	9,926	6,386	4,345	6,189	7,583	5,546	6,281	9,266	11,176	11,477	10,310	10,306	98,791
	当月DM常時(kw)	30	22	30	35	36	33	31	27	35	34	33	33	
3 舟場町分館	使用量 (kWh)	4,117	2,538	3,270	4,323	4,495	3,592	3,039	4,574	6,472	6,813	6,432	5,777	55,442
	当月DM常時(kw)	24	14	23	24	28	22	15	23	43	41	38	27	
4 自治会館	使用量 (kWh)	28,499	26,059	42,389	64,982	70,472	50,645	25,510	34,898	50,245	49,174	46,882	50,740	540,495
	当月DM常時(kw)	179	159	221	270	298	285	113	172	193	206	201	178	
5 伊達合同庁舎	使用量 (kWh)	4,492	4,071	5,606	8,805	8,617	5,714	4,256	5,378	6,727	6,664	6,323	5,587	72,240
	当月DM常時(kw)	16	14	39	41	45	42	17	18	25	21	25	21	
6 二本松合同庁舎	使用量 (kWh)	7,027	5,413	7,012	9,096	9,555	7,364	6,089	7,819	15,147	17,010	15,234	10,169	116,935
	当月DM常時(kw)	39	17	47	41	45	34	28	42	68	70	66	56	
7 郡山合同庁舎	使用量 (kWh)	26,978	24,841	30,371	39,265	41,541	30,792	25,794	27,897	38,305	38,970	34,836	31,673	391,263
	当月DM常時(kw)	111	81	161	171	188	158	80	119	148	164	145	123	
8 三春合同庁舎	使用量 (kWh)	7,422	6,182	6,227	6,894	7,160	5,912	6,133	6,986	10,643	11,744	10,263	9,037	94,603
	当月DM常時(kw)	29	20	23	24	26	20	20	34	43	52	38	34	
9 白河合同庁舎	使用量 (kWh)	24,674	22,668	26,965	30,376	31,207	26,159	24,064	24,683	30,624	31,469	30,508	30,060	333,457
	当月DM常時(kw)	102	87	127	126	141	122	86	94	130	133	131	125	

## 1 令和4年度実績

対象施設	令和4年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
10 棚倉合同庁舎	使用量 (kWh)	4,552	4,594	5,335	6,837	6,596	5,178	4,512	4,506	5,866	6,054	5,970	6,376	66,376
	当月DM常時(kw)	17	18	30	29	28	25	19	19	22	23	23	22	
11 会津若松合同庁舎	使用量 (kWh)	28,676	25,026	29,681	35,185	38,071	30,971	26,485	34,545	57,089	64,722	58,290	45,479	474,220
	当月DM常時(kw)	126	81	130	143	185	131	105	178	252	302	248	212	
12 喜多方合同庁舎	使用量 (kWh)	14,249	13,208	14,618	16,212	20,518	17,962	14,653	14,873	18,804	18,959	17,425	16,761	198,242
	当月DM常時(kw)	44	37	47	55	56	54	52	49	56	55	53	50	
13 南会津合同庁舎	使用量 (kWh)	19,911	14,990	17,835	20,609	21,508	17,681	18,166	24,086	32,537	37,754	33,597	27,061	285,735
	当月DM常時(kw)	111	53	88	95	105	82	109	141	169	223	204	147	
14 南相馬合同庁舎	使用量 (kWh)	35,072	26,816	32,333	37,997	41,404	32,951	28,540	31,352	56,252	63,006	59,282	44,642	489,647
	当月DM常時(kw)	162	85	156	146	190	173	112	120	237	297	250	201	
15 富岡合同庁舎	使用量 (kWh)	9,310	6,938	7,895	9,120	9,867	8,407	7,402	8,178	12,781	14,136	13,797	10,988	118,819
	当月DM常時(kw)	46	25	37	42	44	37	34	35	53	62	57	46	
16 いわき合同庁舎	使用量 (kWh)	41,181	35,401	44,012	49,814	53,176	41,406	33,976	36,526	58,444	62,821	59,136	50,198	566,091
	当月DM常時(kw)	191	132	246	235	276	218	168	199	339	417	319	244	

補足)「当月DM常時」は「最大需要電力」の意。

## 2 令和5年度実績

対象施設	令和5年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1 東分庁舎	使用量 (kWh)	1,783	1,627	1,374	1,632	1,579	1,290	1,622	2,256	3,197	3,624	2,758	2,560	25,302
	当月DM常時(kw)	9	10	10	8	9	7	9	10	10	13	9	6	
2 知事公館・公舎	使用量 (kWh)	7,975	5,466	4,000	7,356	10,938	7,063	4,851	8,216	11,364	11,305	10,584	10,712	99,830
	当月DM常時(kw)	24	22	32	40	38	39	21	34	34	33	34	32	
3 舟場町分館	使用量 (kWh)	2,982	2,603	3,548	4,891	5,543	4,115	2,192	3,749	5,295	5,603	5,871	5,838	52,230
	当月DM常時(kw)	19	19	25	30	43	37	15	28	28	40	32	33	
4 自治会館	使用量 (kWh)	25,154	25,100	42,961	63,996	65,572	53,697	25,825	36,216	49,398	50,473	48,194	50,467	537,053
	当月DM常時(kw)	181	157	231	281	247	229	111	179	179	200	198	191	
5 伊達合同庁舎	使用量 (kWh)	4,263	4,261	5,900	9,976	11,621	7,416	5,199	6,741	10,010	10,258	9,923	10,050	95,618
	当月DM常時(kw)	14	15	41	42	43	48	19	30	54	47	52	43	
6 二本松合同庁舎	使用量 (kWh)	5,433	5,238	5,914	9,496	11,534	8,273	5,265	8,523	13,919	15,003	13,744	14,121	116,463
	当月DM常時(kw)	20	15	33	57	53	40	19	44	59	64	65	64	
7 郡山合同庁舎	使用量 (kWh)	25,043	24,103	26,609	38,171	44,782	33,459	24,113	27,885	33,011	35,211	33,415	36,265	382,067
	当月DM常時(kw)	78	80	128	185	174	155	71	114	135	145	138	129	
8 三春合同庁舎	使用量 (kWh)	6,597	5,743	5,716	6,899	7,878	6,685	5,771	7,138	9,106	10,411	9,911	10,416	92,271
	当月DM常時(kw)	52	52	52	52	52	52	52	52	52	41	43	43	
9 白河合同庁舎	使用量 (kWh)	22,059	21,449	24,277	30,861	35,128	29,401	22,853	25,260	28,975	30,960	26,092	22,071	319,386
	当月DM常時(kw)	86	81	112	146	147	142	83	141	173	171	159	82	

## 2 令和5年度実績

対象施設	令和5年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
10 棚倉合同庁舎	使用量 (kWh)	4,575	4,483	4,731	6,491	6,985	5,865	4,633	4,997	6,121	6,160	5,892	6,201	67,134
	当月DM常時(kw)	16	16	24	27	26	27	16	21	23	22	22	23	
11 会津若松合同庁舎	使用量 (kWh)	27,980	25,791	27,993	36,438	44,940	35,621	26,710	36,504	52,822	62,380	55,821	55,771	488,771
	当月DM常時(kw)	95	80	117	172	180	147	88	194	264	273	257	262	
12 喜多方合同庁舎	使用量 (kWh)	13,099	12,909	13,566	16,121	18,196	16,398	13,489	14,626	17,075	17,684	16,829	18,148	188,140
	当月DM常時(kw)	35	37	43	52	54	54	38	50	51	52	50	50	
13 南会津合同庁舎	使用量 (kWh)	19,446	16,339	16,163	20,446	23,116	18,788	17,026	24,537	32,084	36,464	31,952	32,430	288,791
	当月DM常時(kw)	108	56	56	95	90	83	79	151	179	202	196	169	
14 南相馬合同庁舎	使用量 (kWh)	27,051	25,169	29,160	39,785	48,713	38,780	26,471	32,670	49,335	53,890	51,998	54,511	477,533
	当月DM常時(kw)	106	92	125	180	202	198	99	161	203	243	269	261	
15 富岡合同庁舎	使用量 (kWh)	7,100	6,684	7,023	9,546	11,885	8,981	6,529	8,039	11,020	12,523	12,314	12,983	114,627
	当月DM常時(kw)	33	31	44	47	46	42	23	37	45	50	58	58	
16 いわき合同庁舎	使用量 (kWh)	35,955	33,283	39,124	53,332	61,074	49,663	31,717	36,387	52,778	56,445	53,635	56,173	559,566
	当月DM常時(kw)	152	161	201	350	327	243	102	230	296	365	354	306	

補足)「当月DM常時」は「最大需要電力」の意。