

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年11月13日

（工事執行権者）

福島県県中農林事務所長

工事（委託業務）番号	24-36220-0120
工事（委託業務）名	ため池整備0601工事 枇杷沢池（下）地区
質 問 事 項	
<p>質問致します。</p> <ul style="list-style-type: none">・S単13号表で採用しているP32010セメント安定処理材の規格は、フレコン（1トパック）でしょうか？またはバラでしょうか？ご教授願います。・S単9号表で採用しているP07101高密度ポリエチレン管の規格は、シングル構造でしょうか？またはダブル構造でしょうか？ご教授願います。	
回 答 事 項	
<ul style="list-style-type: none">・P32010セメント安定処理材の規格は、フレコン（1トパック）になります。・P07101高密度ポリエチレン管の規格は、シングル構造になります。	