

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年11月29日

福島県会津若松建設事務所長 野地 重和

工事（委託業務）番号	第24-41340-0208号
工事（委託業務）名	道路橋りょう整備（交付）工事（道路改良）
質 問 事 項	
<p>1. 工期が令和7年3月31日となっておりますが、冬期間であること、契約が12月25日以降となる等勘案し、令和7年3月31日以降への工期延長は可能であるかご教示願います。</p> <p>2. 残土処分等における処理費について、設計図書上計上されていないように思われますが、どのように計上しているかご教示ねがいます。</p> <p>3. 盛土材において、会津地方の地質は新第三紀、中新世の堆積岩や火山岩が多いですが、その中でも堆積岩の内の凝灰岩は水の影響に弱いことが懸念点である為今回の流用土にそれらが含まれているか、また施工時期的に含水比が高くなることが予想される為、その影響がない流用土かご教示ねがいます。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 土木工事共通仕様書第1編共通編 第1章総則 第1節総則1-1-17及び1-1-19に基づき、協議の対象として必要に応じ判断します。</p> <p>2. 残土の処理費については、運搬先を国道401号博士峠工区（会津美里町）の残土置き場への運搬としているため計上していません。</p> <p>3. 流用土については、含水比や、盛土材としての流用の可否を確認するために、必要な土質試験の実施について協議の対象とします。</p>	